

Wg rozdzielnika

BI.271.12.3.2018

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP 566707-N-2018 z 1 czerwca 2018 r. pn: „Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

1. Proszę o potwierdzenie, że wykopy należy zasypać gruntem z wykopu, nie zaś gruntem dowiezionym.

Odpowiedź:

Tak, należy zasypać gruntem z wykopu. Wg ekspertyzy geotechnicznej na terenie występują piaski drobne, średnie i grube, piaski średnie pylaste i nasypy niebudowlane. Przy zasypaniu wykopów należy kierować się zaleceniami w opisie konstrukcji pkt 6.2.6. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony z tereny budowy w tym grunty niebudowlane.

2. Proszę o załączenie rysunku 3/K.

Odpowiedź:

Rysunek 3/K załączono do wyjaśnienia na stronie umolecko.bip.doc.pl.

3. Czy Zamawiający przewiduje maksymalny i minimalny termin realizacji brany pod uwagę przy obliczeniu ilości punktów za kryterium terminu realizacji.

Odpowiedź:

Maksymalny, wymagany termin został określony w ogłoszeniu. Zamawiający nie przewiduje minimalnego terminu realizacji. Jednak wziąć należy pod uwagę zapisy projektu umowy § 5 Realizacja płatności tj. płatność w trzech transzach w tym dwie w 2019 r. Sposób obliczenia punktów w kryterium „Termin realizacji” określono SIWZ, Rozdział XV Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.

4. Czy w związku z zapisem SIWZ:” Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót/ślepy kosztorys (...)”

Wykonawca może według własnego uznania wprowadzać zmiany w poszczególnych pozycjach przedmiaru - w zakresie ilości robót, zastosowanych KNR, dodawać lub usuwać poszczególne pozycje i dokonywać innych zmian?

Odpowiedź:

Kwestię postawioną w pytaniu wyjaśnia SIWZ, Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny.

Ponadto stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakresie:

Dodaje rozdział XXI „Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13. RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego”.

Dodaje we wzorze formularza ofertowego pkt 11 Oświadczenie, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych.

Zastępuje się we wzorze projektu umowy w § 9 ust. 5 pkt 2 i 4 zwrot „przepisami ustawy o ochronie danych osobowych” na „przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO”

Dodaje się w projekcie umowy po § 12 dodatkowy § 13 o treści „Zmiany umowy o terminie ponad 12 miesięcy.”

Zmieniona treść SIWZ jako tekst jednolity satnowi załącznik do niniejszej informacji.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

A/a

BURMISTRZ
Wacław Duszewski

