


1. kocioł grzewczy (kuchnia)  
typu KALVIS 4CM
2. pompa obiegowa typu  
Magna3 25-40 Grundfos
3. pojemnościowy podgrzewacz wody  
typu SGW(S) 140 GALMET  
z grzałką elektr. P=2.0 kW
4. termostat pokojowy  
TP7000 f-my Danfoss
5. zawór bezpieczeństwa  
zbØ15, p=0.6MPa
6. naczynie wzbiorcze NG25  
Vu=25.0 l
7. termostat zanurzeniowy  
ITC f-my Danfoss



szczegół A

projektant	mgr inż. Andrzej URBANOWICZ nr upr. SUW- 1/96 PDL/IS/1600/01	Modernizacja budynku mieszkalno- użytkowego wraz z adaptacją strychu na cele mieszkalne w m. Babki Oleckie 16, dz. nr geod. 67/2	skala: 1:100
	26.02.18 r.	Schemat instalacji co.	C3