



proj. trasa kablowa
l=22 m
(przełożenie istn. YAKXS 4x120 mm²)
Istn. ZK-3/2L
nr 1273

proj. rura osłonowa A 110 PS
Ø 110 l = 9 m
(łączenie odcinków A PS metodą
przesunięcia połówek rur o min. 0,5 m)

Zmiana trasy kabla nN
l=22 m
Istn. kabel nN odkopać i
przełożyć do proj. wykopu
kablowego

Istn. YAKXS 4 x 120 mm² od ST 4-137 Olecko Szyjka do ZK nr 1273
l=92 m

Przełożenie linii kablowej nN 0,4 kV bez zmiany długości kabla

Za zgodność z mapą zasadniczą
data podpis

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Elk

19-300 Elk, ul. Sportowa 1
tel. (85) 6766400, fax (85) 6766419

Reżymacja istn. kabla nN
w Olecku ul. Złota
Ogłoszenie 15.01.2017
Błesko

ELMAR Marcin Łapucki 19-400 Olecko, ul. Grunwaldzka 6, tel. 87 610 00 66					
OBIKT	LINIA KABLOWA nN 0,4 kV				
ADRES	19-400 OLECKO, DZIAŁKA NR 1188/33; OBRĘB 0002 OLECKO				
INWESTOR	GMINA OLECKO, 19-400 OLECKO, UL. PLAC WOLNOŚCI 3				
NAZWA RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
Opr. 01.2017	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant	Wojciech Łapucki	SUW 87/94		1:500	1