



WYKONANE
2x dn80/160
L= 18,7mb

TABEX
param. wezła:
co zima - 80/60
cwu zima - 65/45

Budynek 1 - nagrzewnice
Volcano x2
Qco - 105kW

Gołdapska 18b
Qco - 120kW - obl
Qcwu - 28,3kW - obl
Qcwumax - 84,8kW - obl

2x dn80/160
L= 6mb

2x80/160
L= 36,4mb

Gołdapska 22
Qco - 60kW

Budynek 2 - nagrzewnice
Volcano x3
Qco - 165kW

Komora 1

Gołdapska 18a - DOM DZIECKA
Qco - 105kW

2x dn65/140
L= 21,8mb

2x dn150/250
L= 24,8mb

2x dn50/125
L= 74,7mb

2x dn65/140
L= 1,9mb

2x dn100/200
L= 1,7mb

2x dn32/110
L= 158,5mb

Gołdapska 20
Qco - 15,1kW
jednorodzinny

2x dn32/110
L= 16,4mb

Komora 2

Parkowa 7
Qco - 38,6kW
2-39/3

Gołdapska 18
Qco - 300kW
Qcwu - 50kW

2x dn125/225
L= ok. 98,4mb

WYKONANE
Parkowa 1
2x80/160
L= ok. 14,0mb

Komora 3

2x dn100/200
L= ok. 75,1mb

Parkowa 1
Qco - 163kW
Qcwu - 80kW

Gołdapska 16
Qco - 288kW
Qcwu - 95kW

Legenda:
- rurociagi do wymiany