



G.1	Gniazdo 230V g1	G.1	Gniazdo 230V g2	G.1	Gniazdo 230V g3	G.1	Gniazdo 230V g6	G.1	Gniazdo 230V g7	G.1	Gniazdo 230V g9	G.1	Gniazdo 230V g10	G.1	Gniazdo 230V g11	G.1	Gniazdo 230V g12	G.1	Oświetlenie b1,7,8,9,10,11	G.1	Oświetlenie b3,4,5,6	G.1	Oświetlenie b16,17,18,19,20,21	G.1	Oświetlenie a13	G.1	Przycisk św. a13	G.1	Oświetlenie a14	G.1	Oświetlenie a14	G.1	Oświetlenie awaryjne	G.1	Gniazdo 400V g3f/5
-----	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------	-----	------------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----	----------------------	-----	--------------------

ELMAR Marcin Łapucki 19-400 Olecko, ul. Grunwaldzka 6, tel. 87 610 00 66	OBIEKT	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku
--	--------	--

ADRES	19-400 Olecko ul. Zielona 1
-------	-----------------------------

INWESTOR	Gmina Olecko, 19-400 Olecko Plac Wolności 3
----------	---

NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNI R-P1CW
---------------	---------------------------

Opr. 10.2016	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nr rys.	Arkusz
--------------	-----------------	---------	--------	---------	--------

Autor projektu	Wojciech Łapucki	SUW 87/94			
----------------	------------------	-----------	--	--	--

Sprawdzający	Eugeniusz Kowalczyk	SUW 31/89		8E	
--------------	---------------------	-----------	--	----	--

UKŁAD PRACY SIECI **TN-S**

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym **TN-S** wg PN-IEC 60364-4-41:2000