



13 and S

| | |
|----|-----------------------------------|
| G1 | Gniazdo 230V g1 |
| G1 | Gniazdo 230V g2 |
| G1 | Gniazdo 230V g3 |
| G1 | Gniazdo 230V g6 |
| G1 | Gniazdo 230V g7 |
| G1 | Gniazdo 230V g9 |
| G1 | Gniazdo 230V g10 |
| G1 | Gniazdo 230V g11 |
| G1 | Gniazdo 230V g12 |
| G1 | Oświetlenie b1,7,8,9,10,11 |
| G1 | Oświetlenie b3,4,5,6 |
| G1 | Oświetlenie b16,17,18,19,20,21 |
| G1 | Oświetlenie a13 |
| G1 | Przycisk św. a13 |
| G1 | Oświetlenie a14 |
| G1 | Oświetlenie a14 |
| G1 | Oświetlenie awaryjne |
| G1 | Gniazdo 400V g3f/5 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------|--------|---------|--------|
| | | | | | |
| OBIEKT | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAŁ w Olecku | | | | |
| ADRES | 19-400 Olecko ul. Zielona 1 | | | | |
| INWESTOR | Gmina Olecko, 19-400 Olecko Plac Wolności 3 | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT ROZDZIELNI R-P1CW | | | | |
| Opr. 10.2016 | Imię i nazwisko | Nr. upr. | Podpis | Nr rys. | Arkusz |
| Autor projektu | | | | 8E | |
| Sprawdzający | | | | | |

UKŁAD PRACY SIECI TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w

układzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000