



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

BI.RZŚ.436.596.2019.KM

URZĄD MIEJSKI W OLECKU
WPŁYNĘŁO
dnia 2019-07-01
ilość załączników podpis

P. Dwole

02.07.2019

yle

14748/19
Gwo fm

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) dalej ustawy o oś oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Olecka znak: GKO.6220.11.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku (data wpływu: 12 czerwca 2019 r.) o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po przeanalizowaniu kopii wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 20/3 w miejscowości Kukowo, gm. Olecko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Olecka pismem z dnia 10 czerwca 2019 roku znak: GKO.6220.11.2019 (data wpływu: 12 czerwca 2019 r.) wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia przekazując kopię wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz załączniki, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż planowane zamierzenie dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW składającej się z paneli

fotowoltaicznych w ilości do 4000 sztuk, metalowych konstrukcji ze stołami fotowoltaicznymi wbijanymi bezpośrednio w grunt, inwerterów, kontenera stacji transformatorowej i kontenera technicznego o powierzchni do 50 m² każdy, instalacji elektrycznej, ogrodzenia oraz monitoringu. W ramach zadania zostanie wykonana na terenie inwestycji droga gruntowa umożliwiająca komunikację po terenie elektrowni, jak również plac, na którym umieszczona zostanie stacja transformatorowa. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce 20/3 obręb Kukowo o powierzchni 7,2277 ha. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem to około 3,5408 ha, zaś suma powierzchni zabudowy przemysłowej wyniesie 10580 m². Działka położona jest na obszarze wykorzystywanym rolniczo. W jej południowej części zlokalizowane są zabudowania gospodarcze oraz zbiornik wodny. Na zachód od miejsca realizacji inwestycji położone są tereny podmokłe oraz grunty orne. Od północy teren graniczy z drogą lokalną, za którą także położone są użytki rolne.

Na etapie budowy planuje się korzystanie jedynie ze sprawnego, nowoczesnego sprzętu budowlanego, tak aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia wycieków substancji niebezpiecznych do środowiska. Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne sanitariaty opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę. Nie przewiduje się głębokich wykopów. Usunięty humus i gleba zostaną zagospodarowane na miejscu do zakrycia okablowania i wyrównania terenu. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wykonywania odwodnień wykopów. Odpady będą magazynowane na placu budowy i przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie ich transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Mogą być także przekazane osobom, bądź jednostkom do wykorzystania na własne potrzeby.

Na etapie eksploatacji inwestycji jedynymi urządzeniami mogącymi powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego są transformatory. W przypadku zastosowania transformatora olejowego planuje się zamontowanie go w szczelnym kontenerze z metalową podłogą. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego zainstalowana zostanie indywidualna misa olejowa. Misa olejowa wykonana zostanie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność powinna wynosić minimum 110% zawartości oleju w transformatorze. Mycie paneli fotowoltaicznych będzie odbywać się 1-2 razy do roku przy użyciu wody. Woda ta, z uwagi na brak zanieczyszczeń chemicznych będzie odprowadzana do gruntu, na teren inwestora. Czyszczenie paneli odbywać się będzie za pomocą szczotki na wysięgniku przy zastosowaniu wody zdemineralizowanej (dowożonej beczkowozami). Możliwe jest także, w przypadku znacznego zanieczyszczenia modułów, użycie biodegradowalnych środków myjących. Wody opadowe i roztopowe będą grawitacyjnie rozprowadzane po powierzchni działki. Ewentualne odpady mogą powstawać w wyniku prowadzonych prac interwencyjnych lub konserwacyjnych. Nie będą one magazynowane na terenie działki, lecz usuwane przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych – *Kanał Kukowo* (JCWP) PLRW20001826261532. Jest to naturalna część wód, niemonitorowana, o dobrym stanie wód, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Na podstawie art. 56 ustawy *Prawo wodne* celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w jednolitej części wód podziemnych PLGW200032, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy *Prawo wodne*

celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód. Teren inwestycji położony jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych.

Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust 1 ustawy o oś wykazała, iż przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, poza obszarami wybrzeży, leśnymi, górskimi, poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujść wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami przylegającymi do jezior. W odległości około 120 metrów na południe od miejsca realizacji zadania zlokalizowany jest zbiornik wodny. Inwestycja jest położona poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) i poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Ze względu na lokalny charakter inwestycji nie jest przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na zakres, charakter oraz lokalizację inwestycji przy spełnieniu ww. warunków, nie powinno wpłynąć na stan jednolitej części wód powierzchniowych i jednolitej części wód podziemnych, a także nie powinno wpłynąć na osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

ZUP D. REKTORA
[Podpis]
M. J. J. J. J. J.
Z. J. J. J. J. J.

Otrzymują:

1. Burmistrz Olecka
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Iza Michałek - Elektrownia PV 39 sp. z o.o.