

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora- Elektrownia PV 38 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *budowie instalacji słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 20/3 w miejscowości Kukowo, gm. Olecko, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie.*

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15.05.2019 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez inwestora- Elektrownia PV 38 Sp. z o.o. z/s w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b cytowanego rozporządzenia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Pismem z dnia 21.05.2019 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W dniu 31.05.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęła uzupełniona dokumentacja.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr geod. 20/3- obręb Kukowo, gm. Olecko. Działka pod planowaną inwestycję ma powierzchnię ok. 7,23 ha i stanowią ją grunty orne, grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe, sady, rowy, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz nieużytki. Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje obszar ok. 3,54 ha. Przedmiotowa inwestycja zajmie powierzchnię ok. 1,058 ha.

Zamierzenie będzie polegało na montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW. Przewiduje się, że roczna produkcja energii z instalacji wyniesie ok. 915 MWh.

W skład instalacji wejdą:

- panele fotowoltaiczne w ilości ok. 4000 sztuk połączone za pomocą konstrukcji stalowych posadowionych na podporach wkręcanych lub wbitych w grunt na głębokość do 2,5 m. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m. Panele będą wyposażone w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi oślnienia;
- kontener stacji transformatorowej – o max. wymiarach dł. 10 m, szer. 5 m, wys. 4 m. Kontener składał się będzie z komory obsługi, komory transformatora nn/SN, rozdzielnic nn i rozdzielnic SN;
- ogrodzenie – do 3 m wysokości, pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu pozostanie przerwa 10 cm, która umożliwi swobodną migrację drobnych zwierząt.

Przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę

gruntową o szerokości do 4 m, umożliwiającą dojazd do urządzeń, a także gruntowego placu o powierzchni do 900 m², na którym planuje się umieścić kontener stacji transformatorowej. Wjazd na teren działki realizowany będzie z drogi o nr ew. 36.

Montaż paneli odbywał się będzie na miejscu inwestycji z gotowych elementów. Montaż obejmuje wbicie lub wkręcenie do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączane są przetwornice, inwentery i inne urządzenia wspomagające pracę instalacji. Planowane jest podłączenie elektrowni do istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia.

Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem budowy. Na etapie realizacji inwestycji może wystąpić wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny i samochody poruszające się po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania budowy należy ograniczyć wyłącznie do pory dnia tj. godzin pomiędzy 6:00 i 22:00. Roboty budowlane i montażowe wykonywane będą przy użyciu sprawnych maszyn i urządzeń. Plac budowy wyposażony zostanie w przenośne toalety, z których ścieki będą regularnie opróżniane przez specjalistyczną firmę. Powstające odpady magazynowane będą selektywnie na terenie inwestycji, a następnie przekazywane będą wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Oddziaływania będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała zużycia surowców, związana będzie jedynie ze zużyciem wody wykorzystywanej podczas mycia paneli. Do mycia paneli będzie służyła woda bez dodatku detergentów. Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się ze znaczną emisją zanieczyszczeń do środowiska, w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu czy też ścieków. Jedynym źródłem hałasu będzie transformator, jednak hałas przez nie wydzielany nie wpłynie na klimat akustyczny terenów sąsiednich. W związku z rodzajem oraz mocą zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych, a także ich usytuowaniem, projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektroenergetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W dniu 10.06.2019 r. Burmistrz Olecka zwrócił się z pismem GKO.6220.11.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku opinią sanitarną ZNS.4083.12.2019 z dnia 24.07.2019 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku opinią BI.RZŚ.436.596.2019.KM z dnia 26.06.2019 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią WOOŚ.4220.231.2019.MK z dnia 24.06.2019 r. uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdza się, że planowana do realizacji inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno- błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek), obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Ponadto nie leży na korytarzu ekologicznym.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach cennych przyrodniczo, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z

2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), w tym obszarach Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem objętym ochroną jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Legi, położony w odległości ok. 0,52 km od terenu inwestycji. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041, znajdujące się w odległości ok. 13 km od terenu inwestycji. Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji oraz zasięg i skalę jego oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, jak również nie naruszy jego integralności. Działania nie wpłyną na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla których powołany został Obszar Chronionego Krajobrazu.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:32, region wodny Środkowej Wisły. Stan wody określono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrażona. Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie: Kanał Kukowo (kod: PLRW20001826261532), której stan określono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wpływać na klimat i zmiany klimatu. Funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Inspektora Sanitarnego w Olecku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Burmistrz Olecka w dniu 30.07.2019 r. wydał postanowienie GKO.6220.11.2019, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wszystkie strony biorące udział w postępowaniu zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zawiadomienie Burmistrza Olecka z dnia 30.07.2019 r. Przed wydaniem niniejszej decyzji pismem z dnia 05.08.2019 r. poinformowano strony zgodnie z art. 10 kpa o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana do realizacji inwestycja uzyskała opinie wymaganych prawem organów, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy postanowiono o nieprzeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny

wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki:

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.Elektrownia PV 38 Sp. z o.o.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.A/a

Z up. Burmistrza
Przemysław Drożdż
p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki
Komunikacji i Transportu Staszowskiego

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska- poprzez ePUAP

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- poprzez ePUAP

3.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Jana Klemensa Branickiego 17A

15-085 Białystok

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr geod. 20/3- obręb Kukowo, gm. Olecko. Działka pod planowaną inwestycję ma powierzchnię ok. 7,23 ha i stanowią ją grunty orne, grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe, sady, rowy, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz nieużytki. Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje obszar ok. 3,54 ha. Przedmiotowa inwestycja zajmie powierzchnię ok. 1,058 ha. W skład instalacji wejdą:

- panele fotowoltaiczne w ilości ok. 4000 sztuk połączone za pomocą konstrukcji stalowych posadowionych na podporach wkręcanych lub wbitych w grunt na głębokość do 2,5 m. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m;
- kontener stacji transformatorowej – o max. wymiarach dł. 10 m, szer. 5 m, wys. 4 m. Kontener składał się będzie z komory obsługi, komory transformatora nn/SN, rozdzielnicy nn i rozdzielnicy SN;
- ogrodzenie – do 3 m wysokości, pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu pozostanie przerwa 10 cm, która umożliwi swobodną migrację drobnych zwierząt.

Przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szer. do 4 m, umożliwiającą dojazd do urządzeń, a także gruntowego placu o pow. do 900 m², na którym planuje się umieścić kontener stacji transformatorowej.

Montaż paneli odbywał się będzie na miejscu inwestycji z gotowych elementów. Montaż obejmuje wbicie lub wkręcenie do gruntu konstrukcji mocujących w formie metalowych słupków, do których przykręcane są panele fotowoltaiczne, podłączane są przetwornice, inwentery i inne urządzenia wspomagające pracę instalacji. Planowane jest podłączenie elektrowni do istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 47 m. Wjazd na teren elektrowni realizowany będzie z drogi na działce o nr 36.

Z up. Burmistrza
Przemysław Dąb
p.o. Kierownika Urzędu Gmin
Komuna Pełń / Strzemię / Świdów