



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLECKU

ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko, tel. 87 520 30 55 lub 87 520 30 56, dział ZNS nr wew. 15
fax. 87 520 20 65, e-mail: psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl

ZNS.9022.5.17.2022

Olecko, dnia 04.07.2022 r.

Burmistrz Olecka
Plac Wolności 3
19 – 400 Olecko

Dotyczy: pisma Burmistrza Olecka z dnia 21.06.2022 r. znak: GKO.6220.32.2021 dotyczącego opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 400 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 359 obręb Jaśki oraz na działce nr 322 obręb Rosochackie, na terenie gm. Olecko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku w odpowiedzi na ww. pismo (data wpływu pisma 27.06.2022 r.), po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją przed zajęciem stanowiska prosi o uzupełnienie informacji dotyczących tego przedsięwzięcia:

1. Przedłożyć informacje dotyczące zakwalifikowania terenów w sąsiedztwie tej inwestycji z najbliższą zabudową mieszkaniową do określonych terenów chronionych akustycznie (art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.) – we wszystkich kierunkach. Jest to kompetencja właściwego organu.
2. Przedłożyć poprawioną i uzupełnioną analizę propagacji hałasu pory dnia i nocy uwzględniającą pełną moc elektrowni i wszystkie źródła hałasu na etapie eksploatacji, w szczególności:

- **wszystkie transformatory w tym GPO** (na str. 67 raportu jest ich do 145 szt. nn/SN i do 8 szt. SN/WN);

- **wszystkie inwertery** do 2800 st. montowane przy grupach paneli (I wariant analizy) lub do 400 szt. inwerterów centralnych (II wariant analizy). Autor raportu przedstawił te dwa warianty na str. 15 raportu, więc oba wymagają analizy z uwagi na inne propagacje hałasu. W przypadku rezygnacji przez Inwestora z któregoś wariantu, przedłożyć analizę wariantu wybranego dotyczącego inwerterów;

- **wszystkie magazyny energii;**

- **ewentualny ruch ciężkich pojazdów.**

Należy wykazać dotrzymanie warunku dopuszczalnych poziomów hałasu pory dnia i nocy na granicy terenów chronionych akustycznie w sąsiedztwie tej inwestycji, uwzględniając wszystkie ww. źródła hałasu i rozgraniczyć hałas pory dnia i nocy oraz scharakteryzować hałas generowany przez tę instalację w nocy. Ponadto przedłożyć stosowne wnioski po dokonaniu nowej analizy hałasu dotyczące ww. warunku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia raportu, w którym ograniczono się tylko do „głównego” źródła hałasu pomijając w szczególności inwertery, których hałas zależy od różnych czynników, np. wielkości przepływającego prądu. Sumaryczny hałas ww. źródeł energii będzie większy od hałasu samych transformatorów i może wymusić np. zmianę lokalizacji źródeł hałasu. Przedłożona analiza nie wyczerpuje zapisów postanowienia Burmistrza Olecka z dnia

21.01.2022 r. znak GKO.6220.32.2021 str. 4 punkty 22 i 24. Z ogólnodostępnej wiedzy oraz analizy oddziaływań takich inwestycji wynika, że inne niż transformatory źródła hałasu są istotnie. Uzupełnienie informacji jest niezbędne w celu zajęcia stanowiska.

PPIS w Olecku zwraca także uwagę, że rzetelna i wyczerpująca analiza oddziaływania tej tak dużej inwestycji leży w interesie Inwestora, w kontekście potencjalnych konfliktów społecznych, wobec tak małej odległości od zabudowań mieszkalnych i granic terenów chronionych akustycznie.

**Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Olecku
Małgorzata Złotnik**
/dokument podpisano podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Burmistrz Olecka
Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko.
2. R. Power Development Sp. z o. o.
ul. Puławska 2
02 – 566 Warszawa.

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
2. A/a